

MONSIEUR LE PRESIDENT  
SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION  
La Mare à Jouy  
  
27120 DOUAINS

Evreux, le 22 septembre 2020

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION

Prélèvement	00150403	Prélevé le :	mercredi 09 septembre 2020 à 12h10
Unité de gestion	SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION (UGE 0036)	par :	AUTRE AGENT LABORATOIRE
Installation	NOTRE-DAME DE L'ISLE (UDI 000353)	Type visite :	D1
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000000759)	Type d'eau :	T
Commune	PRESSAGNY-L'ORGUEILLEUX	Motif :	contrôle sanitaire
Localisation exacte	Mairie		

#### Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.30 NFU				2.00
Température de l'eau	17.9 °C				25.00
Conductivité à 25°C	616 µS/cm			200.00	1 100.00
pH	7.4 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.30 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0.32 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00153548

Référence laboratoire : EP20-12745

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	14 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,01 mg/L		0,10

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00150403)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Delphine JULIEN